

Exposition-Risiko-Matrix der TRGS 519

Tätigkeit	Einschränkungen	Schutzmaßnahmen nach TRGS 519 Anforderungen nach TRGS 519 Nr. 3 - 13 sind zusätzlich umzusetzen	Risikozuordnung soweit die Schutzmaßnahmen umgesetzt sind und die Exposition nicht anderweitig nachgewiesen wurde	Qualifikation ¹⁾
Tätigkeiten mit geringer Exposition nach TRGS 519 Nr. 2.8		TRGS 519 Nr. 15.1	niedriges Risiko	VP: Q1 AF: Q1
Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 Nr. 2.9		TRGS 519 Nr. 15.2 / Ausführung der Tätigkeiten gemäß Verfahrensbeschreibung	niedriges Risiko	VP: Q1 AF: Q1 oder Q1E
Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten z.B. Spritzasbest, asbesthaltige Leichtbauplatten, Asbestpappen, mehrschichtige Boden- und Wandbeläge (Cushion-Vinyl), Dichtungsschnüre				
Abbruch- und Sanierungsarbeiten		TRGS 519 Nr. 14 (mit Ausnahme Nr. 14.4)	hohes Risiko	VP: Q3 AF: Q3
	Arbeiten geringem Umfangs nach TRGS 519 Nr. 2.10	TRGS 519 Nr. 14.4	mittleres Risiko	VP: Q2 AF: Q2
Abbrucharbeiten an Asbestzementprodukten z. B. Dach- und Fassadenplatten, Asbestzementrohre				
Arbeiten im Freien		TRGS 519 Nr. 16.2	mittleres Risiko	VP: Q2 AF: Q2
	Arbeiten geringen Umfangs nach TRGS 519 Nr. 2.10 (Gesamtfläche < 100 m²)	TRGS 519 Nr. 16.2	mittleres Risiko	VP: Q2 AF: Q2

Arbeiten in Innenräumen	zerstörungsfreier Ausbau	TRGS 519 Nr. 16.3	niedriges Risiko	VP: Q1 AF: Q1
	nicht zerstörungsfreier Ausbau – Trennen eines einzelnen Rohres durch Brechen	TRGS 519 Nr. 16.3	mittleres Risiko	VP: Q2 AF: Q2
	nicht zerstörungsfreier Ausbau (Sägen, Bohren, Schneiden)	TRGS 519 Nr. 16.3, ergänzend Maßnahmen nach Nr. 14	hohes Risiko	VP: Q3 AF: Q3
Instandhaltungsarbeiten				
Instandhaltungsarbeiten an Asbestzement-Produkten, z.B. Ausbau einzelner defekter AZ-Platten		TRGS 519 Nr. 17.2 mit Beachtung Nr. 16 und 17.1	niedriges Risiko	VP: Q1 AF: Q1
Instandhaltungsarbeiten an Dichtungen und Packungen		TRGS 519 Nr. 17.3	mittleres Risiko	VP: Q2 AF: Q2
Instandhaltungsarbeiten an Bremsanlagen und Kupplungen		TRGS 519 Nr. 17.4	mittleres Risiko	VP: Q2 AF: Q2

Hinweise

Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf die TRGS 519 in der Fassung vom 31.03.2022.

hohes Risiko Exposition liegt oberhalb der Toleranzkonzentration von 100.000 F/m³.

mittleres Risiko Exposition liegt oberhalb der Akzeptanzkonzentration (10.000 F/m³), aber unterhalb der Toleranzkonzentration (100.000 F/m³).

niedriges Risiko Exposition liegt unterhalb der Akzeptanzkonzentration von 10.000 F/m³